

## 25.355.6043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6043 (218-443)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m<sup>3</sup>/h, 40.1-60 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	6123,00	152,10	76,05
2005	0,00	0,00	0,00
2018	6838,00	188,50	94,25
2009	0,00	0,00	0,00
2019	8744,94	300,08	150,04
2004	0,00	0,00	0,00
2017	6318,00	163,80	81,90
2006	0,00	0,00	0,00
2014	4888,00	113,10	56,55
2021	15821,01	430,25	215,13
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	29646,50	656,50	328,25
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	42112,20	656,50	328,25
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	69533,75	2161,25	1080,63
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	42309,15	853,45	426,73
2013	4239,30	102,77	51,39
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	53143,84	1322,59	661,30
2015	5863,00	126,75	63,38
2008	0,00	0,00	0,00

## 25.355.6043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.