

25.355.6044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6044 (218-444)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	5289,70	121,23	60,62
2015	6110,00	149,50	74,75
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	6084,00	133,90	66,95
2018	7696,00	222,30	111,15
2005	0,00	0,00	0,00
2017	6526,00	193,70	96,85
2011	0,00	0,00	0,00
2019	9811,35	319,75	159,88
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	78028,44	2303,44	1151,72
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	47500,62	909,43	454,72
2021	17756,93	458,48	229,24
2016	6201,00	179,40	89,70
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	33280,82	699,57	349,79
2022-2	47290,75	699,57	349,79
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	59649,37	1409,37	704,69

25.355.6044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.