

25.355.6045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6045 (218-445)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	5918,90	122,27	61,14
2004	0,00	0,00	0,00
2018	9113,00	224,90	112,45
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	39472,88	732,88	366,44
2019	11622,86	334,98	167,49
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	6812,00	135,20	67,60
2022-3	56350,94	952,74	476,37
2021	21052,46	480,30	240,15
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	7345,00	182,00	91,00
2015	6838,00	150,80	75,40
2023-2	92454,38	2413,13	1206,57
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	56131,08	732,88	366,44
2017	7722,00	196,30	98,15
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	70733,98	1476,48	738,24

25.355.6045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.