

25.355.6047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6047 (218-447)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	1600,30	73,71	36,86
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2897,70	135,20	67,60
2010	0,00	0,00	0,00
2015	2041,00	91,00	45,50
2005	0,00	0,00	0,00
2017	2639,00	117,65	58,83
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3747,55	239,17	119,59
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	6736,94	342,93	171,47
2022-1	12564,50	523,25	261,63
2022-3	17899,22	680,23	340,12
2022-2	17742,24	523,25	261,63
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	1846,00	81,25	40,63
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	29721,25	1722,50	861,25
2023-1	22585,39	1054,14	527,07
2016	2457,00	109,20	54,60

25.355.6047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.