

25.355.6048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6048 (218-448)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2184,00	81,25	40,63
2015	2834,00	91,00	45,50
2023-1	26328,42	1140,92	570,46
2022-3	20883,12	736,20	368,10
2017	3510,00	117,65	58,83
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	34608,44	1864,69	932,35
2016	3276,00	109,20	54,60
2003	0,00	0,00	0,00
2021	7851,43	371,15	185,57
2022-1	14655,07	566,32	283,16
2005	0,00	0,00	0,00
2019	4363,24	258,84	129,42
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	20713,23	566,32	283,16
2013	1888,90	73,71	36,86
2018	3367,00	135,20	67,60
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

25.355.6048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.