

25.355.6061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6061 (218-461)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	6422,00	159,90	79,95
2015	6448,00	179,40	89,70
2013	5583,50	145,34	72,67
2016	6747,00	215,80	107,90
2007	0,00	0,00	0,00
2018	7683,00	266,50	133,25
2008	0,00	0,00	0,00
2019	9769,16	350,21	175,11
2021	17668,21	502,14	251,07
2004	0,00	0,00	0,00
2017	7098,00	232,70	116,35
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	47238,67	996,05	498,03
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	33103,69	766,19	383,10
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	47008,82	766,19	383,10
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	77695,32	2522,82	1261,41
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	59361,09	1543,59	771,80
2010	0,00	0,00	0,00

25.355.6061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.