

## 25.355.6062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6062 (218-462)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (51-60 m<sup>3</sup>/h, 60.1-80 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	6734,00	188,50	94,25
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	8554,00	280,80	140,40
2005	0,00	0,00	0,00
2017	7254,00	244,40	122,20
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	6773,00	226,20	113,10
2019	10878,71	371,75	185,88
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	19681,97	533,04	266,52
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	52644,55	1057,30	528,65
2022-1	36888,32	813,32	406,66
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	86527,19	2677,19	1338,60
2013	6128,20	152,82	76,41
2022-2	52400,57	813,32	406,66
2014	7059,00	169,00	84,50
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	66134,74	1638,49	819,25

## 25.355.6062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.