

## 25.355.6066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6066 (218-466)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (61-80 m<sup>3</sup>/h, 10.1-15 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	2808,00	100,75	50,38
2015	2821,00	112,45	56,23
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	5003,91	280,40	140,20
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	23988,50	797,47	398,74
2017	3432,00	145,60	72,80
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	16830,94	613,44	306,72
2022-2	23804,47	613,44	306,72
2013	2434,90	91,20	45,60
2021	9010,66	402,04	201,02
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	39719,07	2019,07	1009,54
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	30225,82	1235,82	617,91
2018	3887,00	167,70	83,85
2016	3198,00	135,20	67,60
2003	0,00	0,00	0,00

## 25.355.6066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6066 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.