

## 25.355.6068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6068 (218-468)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (61-80 m<sup>3</sup>/h, 20.1-30 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	5876,00	167,70	83,85
2017	4823,00	145,60	72,80
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	13670,80	458,48	229,24
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	4589,00	135,20	67,60
2015	4264,00	112,45	56,23
2022-1	25578,32	699,57	349,79
2019	7569,30	319,75	159,88
2022-3	36486,05	909,43	454,72
2014	3874,00	100,75	50,38
2013	3357,90	91,20	45,60
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	60137,19	2303,44	1151,72
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	36276,18	699,57	349,79
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	45885,62	1409,37	704,69

## 25.355.6068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.