

## 25.355.6071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6071 (218-471)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (61-80 m<sup>3</sup>/h, 60.1-80 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	8502,00	166,40	83,20
2013	5960,50	133,84	66,92
2009	0,00	0,00	0,00
2016	9126,00	200,20	100,10
2004	0,00	0,00	0,00
2017	9594,00	215,80	107,90
2007	0,00	0,00	0,00
2018	10387,00	248,30	124,15
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	13267,58	391,43	195,72
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	24028,04	561,25	280,63
2022-2	64062,38	856,38	428,19
2022-3	64319,29	1113,29	556,65
2014	6864,00	148,20	74,10
2023-2	105535,63	2819,38	1409,69
2022-1	45056,38	856,38	428,19
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	80732,77	1725,27	862,64
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.355.6071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.