

25.355.6072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6072 (218-472)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (61-80 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	8866,00	172,90	86,45
2013	7681,70	139,69	69,85
2009	0,00	0,00	0,00
2016	9347,00	208,00	104,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	10829,00	256,10	128,05
2017	9828,00	223,60	111,80
2004	0,00	0,00	0,00
2019	13834,25	406,65	203,33
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	67058,15	1156,60	578,30
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	110032,82	2929,07	1464,54
2014	8840,00	154,70	77,35
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	25054,89	583,09	291,55
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	84179,88	1792,38	896,19
2022-2	66791,24	889,69	444,85
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	46974,69	889,69	444,85

25.355.6072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.