

25.355.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6073 (218-473)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 3.0-5 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1847,30	83,46	41,73
2004	0,00	0,00	0,00
2018	3120,00	153,40	76,70
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	2821,00	133,90	66,95
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	4006,74	239,17	119,59
2009	0,00	0,00	0,00
2016	2678,00	124,15	62,08
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	19177,28	680,23	340,12
2021	7209,32	342,93	171,47
2022-1	13458,25	523,25	261,63
2022-2	19020,30	523,25	261,63
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2132,00	92,30	46,15
2023-1	24177,89	1054,14	527,07
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	31785,00	1722,50	861,25
2015	2535,00	103,35	51,68

25.355.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.