

25.355.6075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6075 (218-475)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3146,00	100,75	50,38
2015	3159,00	112,45	56,23
2009	0,00	0,00	0,00
2016	3640,00	135,20	67,60
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3900,00	145,60	72,80
2018	4420,00	167,70	83,85
2005	0,00	0,00	0,00
2019	5696,05	295,62	147,81
2008	0,00	0,00	0,00
2021	10266,17	423,87	211,94
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	27354,77	840,78	420,39
2022-1	19188,00	646,75	323,38
2013	2728,70	91,20	45,60
2023-2	45223,75	2128,75	1064,38
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	27160,74	646,75	323,38
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	34452,93	1302,93	651,47

25.355.6075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.