

25.355.6076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6076 (218-476)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3380,00	112,45	56,23
2009	0,00	0,00	0,00
2016	4056,00	135,20	67,60
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	4914,00	167,70	83,85
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	21366,32	680,07	340,04
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	6338,66	310,84	155,42
2013	3190,20	91,20	45,60
2021	11431,41	445,71	222,85
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	30465,42	884,08	442,04
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	3679,00	100,75	50,38
2023-2	50322,19	2238,44	1119,22
2022-2	30261,40	680,07	340,04
2023-1	38355,04	1370,04	685,02
2017	4342,00	145,60	72,80

25.355.6076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.