

## 25.355.6077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.6077 (218-477)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m<sup>3</sup>/h, 20.1-30 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	4953,00	126,75	63,38
2017	5486,00	163,80	81,90
2009	0,00	0,00	0,00
2019	8323,89	341,30	170,65
2014	3822,00	113,10	56,55
2023-2	66141,57	2457,82	1228,91
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	28144,19	746,69	373,35
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	40149,12	970,70	485,35
2005	0,00	0,00	0,00
2018	6474,00	188,50	94,25
2021	15037,63	489,37	244,69
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	39925,12	746,69	373,35
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	50481,77	1504,27	752,14
2007	0,00	0,00	0,00
2016	5317,00	152,10	76,05
2013	3316,30	102,77	51,39
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## 25.355.6077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.6077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.