

25.355.6080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6080 (218-480)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	10478,00	248,30	124,15
2017	9269,00	215,80	107,90
2021	24266,88	589,47	294,74
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	6045,00	133,84	66,92
2019	13402,82	411,11	205,56
2012	0,00	0,00	0,00
2016	7735,00	200,20	100,10
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	45489,44	899,44	449,72
2014	6955,00	148,20	74,10
2022-3	64932,97	1169,27	584,64
2015	5954,00	166,40	83,20
2023-2	106587,82	2961,57	1480,79
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	64663,14	899,44	449,72
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	81518,29	1812,04	906,02

25.355.6080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.