

25.355.6086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6086 (218-486)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	7904,00	237,90	118,95
2019	10116,60	380,65	190,33
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	7306,00	206,70	103,35
2014	6084,00	141,70	70,85
2013	5289,70	128,25	64,13
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	6409,00	158,60	79,30
2021	18289,58	545,81	272,90
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	80433,44	2742,19	1371,10
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	34259,07	832,82	416,41
2022-2	48632,35	832,82	416,41
2022-3	48882,20	1082,65	541,33
2016	6942,00	191,10	95,55
2023-1	61429,07	1677,82	838,91
2007	0,00	0,00	0,00

25.355.6086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.