

25.355.6089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6089 (218-489)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	12246,00	215,80	107,90
2008	0,00	0,00	0,00
2013	11165,70	174,59	87,30
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	31517,06	456,79	228,40
2018	24778,00	321,10	160,55
2004	0,00	0,00	0,00
2017	19084,00	279,50	139,75
2011	0,00	0,00	0,00
2021	57262,28	654,95	327,48
2014	12844,00	192,40	96,20
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	107615,63	999,38	499,69
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	153460,62	999,38	499,69
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	251103,13	3290,63	1645,32
2023-1	192625,88	2013,38	1006,69
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	153760,43	1299,19	649,60
2016	15301,00	260,00	130,00

25.355.6089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.