

25.355.6091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6091 (218-491)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 20.1-35 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	8762,00	196,30	98,15
2018	9477,00	224,90	112,45
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	58488,79	813,32	406,66
2019	12121,92	371,75	185,88
2011	0,00	0,00	0,00
2014	6916,00	135,20	67,60
2003	0,00	0,00	0,00
2021	21947,72	533,04	266,52
2022-1	41145,82	813,32	406,66
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	58732,78	1057,30	528,65
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	96423,44	2677,19	1338,60
2006	0,00	0,00	0,00
2016	8177,00	182,00	91,00
2015	7618,00	150,80	75,40
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	6003,40	122,27	61,14
2023-1	73739,74	1638,49	819,25

25.355.6091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.