

25.355.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7000 (218-500)

Tanımı Kızgın su pompası, 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 1.500 devir/dakika'ya kadar

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.355.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.