

25.355.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7003 (218-503)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (3-5 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1493,00	86,60	43,30
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3160,00	139,00	69,50
2021	7872,20	349,82	174,91
2019	4371,48	243,98	121,99
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	14708,76	533,76	266,88
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	3410,00	160,00	80,00
2022-3	20964,12	693,88	346,94
2005	0,00	0,00	0,00
2014	1718,00	95,40	47,70
2023-2	34731,26	1756,26	878,13
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	20804,00	533,76	266,88
2016	2860,00	129,00	64,50
2015	2380,00	107,00	53,50
2023-1	26425,26	1075,26	537,63

25.355.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.