

## 25.355.7011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.7011 (218-511)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m<sup>3</sup>/h, 5.1-10 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2016	2600,00	173,00	86,50
2018	3160,00	214,00	107,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	19088,88	713,38	356,69
2009	0,00	0,00	0,00
2017	2860,00	186,00	93,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	3992,26	250,82	125,41
2021	7178,46	359,66	179,83
2022-2	18924,26	548,76	274,38
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	31681,26	1806,26	903,13
2013	1456,00	116,80	58,40
2022-1	13398,76	548,76	274,38
2014	1676,00	129,00	64,50
2020	0,00	0,00	0,00
2015	2160,00	144,00	72,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	24075,50	1105,50	552,75

## 25.355.7011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.7011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.