

25.355.7017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7017 (218-517)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	6572,00	322,00	161,00
2017	5820,00	280,00	140,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	8322,02	384,52	192,26
2014	4240,00	193,00	96,50
2010	0,00	0,00	0,00
2015	5080,00	216,00	108,00
2022-2	39808,76	841,26	420,63
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	28091,26	841,26	420,63
2023-2	66118,76	2768,76	1384,38
2022-3	40061,12	1093,62	546,81
2003	0,00	0,00	0,00
2021	15017,46	551,36	275,68
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	5620,00	260,00	130,00
2013	3682,00	175,30	87,65
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	50419,76	1694,76	847,38

25.355.7017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.