

25.355.7045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7045 (218-545)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	9106,00	188,10	94,05
2018	14020,00	346,00	173,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	17881,32	515,36	257,68
2008	0,00	0,00	0,00
2021	32388,40	738,92	369,46
2017	11880,00	302,00	151,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	11300,00	280,00	140,00
2022-3	86693,76	1465,76	732,88
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	86355,50	1127,50	563,75
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	60727,50	1127,50	563,75
2012	0,00	0,00	0,00
2014	10480,00	208,00	104,00
2023-2	142237,50	3712,50	1856,25
2015	10520,00	232,00	116,00
2023-1	108821,50	2271,50	1135,75
2003	0,00	0,00	0,00

25.355.7045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.