

25.355.7052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7052 (218-552)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	9140,00	187,00	93,50
2017	9260,00	272,00	136,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	11280,00	312,00	156,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	14454,42	525,08	262,54
2006	0,00	0,00	0,00
2013	7944,00	170,00	85,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	69883,12	1493,38	746,69
2021	26139,10	752,88	376,44
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	114931,26	3781,26	1890,63
2022-1	48973,76	1148,76	574,38
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	69538,50	1148,76	574,38
2023-1	87814,26	2314,26	1157,13
2016	8640,00	252,00	126,00
2015	7820,00	210,00	105,00

25.355.7052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.