

25.355.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8004 (218-604)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (3-5 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2021	7623,47	332,53	166,26
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2358,00	96,30	48,15
2018	3294,00	144,00	72,00
2019	4232,41	231,91	115,96
2017	2988,00	125,10	62,55
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	20286,34	659,59	329,80
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	33598,13	1670,63	835,32
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	14232,38	507,38	253,69
2022-2	20134,13	507,38	253,69
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1476,36	77,94	38,97
2016	2718,00	116,10	58,05
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	1699,20	85,86	42,93
2023-1	25569,68	1022,18	511,09

25.355.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.