

## 25.355.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.355.8005 (218-605)</b>
<b>Tanımı</b>	Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (3-5 m³/h, 20.1-30 mSS)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1944,00	100,80	50,40
2020	0,00	0,00	0,00
2013	1678,68	91,35	45,68
2023-2	34627,50	1822,50	911,25
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	20893,28	719,55	359,78
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	3402,00	167,40	83,70
2022-1	14661,00	553,50	276,75
2019	4360,93	252,99	126,50
2015	2700,00	112,50	56,25
2022-2	20727,23	553,50	276,75
2003	0,00	0,00	0,00
2017	3222,00	145,80	72,90
2004	0,00	0,00	0,00
2021	7849,49	362,75	181,38
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	26337,60	1115,10	557,55
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	2916,00	135,00	67,50

## 25.355.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.