

25.355.8012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8012 (218-612)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1476,00	102,06	51,03
2010	0,00	0,00	0,00
2015	2196,00	126,00	63,00
2022-1	13477,50	540,00	270,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	3162,60	192,60	96,30
2012	0,00	0,00	0,00
2021	7228,19	353,90	176,95
2019	4018,73	246,83	123,42
2022-2	19040,63	540,00	270,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	2916,00	162,90	81,45
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	19202,63	702,00	351,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1697,40	112,50	56,25
2023-2	31860,00	1777,50	888,75
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	24217,88	1087,88	543,94
2016	2646,00	151,20	75,60

25.355.8012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.