

25.355.8019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8019 (218-619)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 3.0-5 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1369,44	88,11	44,06
2017	2430,00	141,30	70,65
2005	0,00	0,00	0,00
2018	2974,50	167,40	83,70
2008	0,00	0,00	0,00
2019	3796,92	231,91	115,96
2021	6829,74	332,53	166,26
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	18162,79	659,59	329,80
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	1890,00	108,90	54,45
2022-2	18010,58	507,38	253,69
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	30133,13	1670,63	835,32
2022-1	12747,38	507,38	253,69
2016	2268,00	131,40	65,70
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1575,00	97,20	48,60
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	22901,18	1022,18	511,09

25.355.8019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.