

25.355.8022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8022 (218-622)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	3690,00	208,80	104,40
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	4725,02	303,91	151,96
2021	8493,23	435,76	217,88
2017	3654,00	181,80	90,90
2014	2268,00	117,90	58,95
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	22550,29	864,34	432,17
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2826,00	132,30	66,15
2022-2	22350,83	664,88	332,44
2016	3402,00	159,30	79,65
2023-2	37445,63	2188,13	1094,07
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	15829,88	664,88	332,44
2013	1963,80	106,74	53,37
2023-1	28451,93	1339,43	669,72
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

25.355.8022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.