

25.355.8024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8024 (218-624)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	5256,00	246,60	123,30
2004	0,00	0,00	0,00
2017	5220,00	214,20	107,10
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	6708,02	346,07	173,04
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	12090,87	496,22	248,11
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	22604,63	757,13	378,57
2014	3492,00	146,70	73,35
2022-3	32226,19	984,26	492,13
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	53274,38	2491,88	1245,94
2022-2	31999,05	757,13	378,57
2015	4518,00	163,80	81,90
2008	0,00	0,00	0,00
2016	4950,00	198,00	99,00
2013	3022,20	132,75	66,38
2023-1	40585,28	1525,28	762,64

25.355.8024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.