

25.355.8025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8025 (218-625)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	5130,00	163,80	81,90
2018	5274,00	246,60	123,30
2013	3429,00	132,75	66,38
2010	0,00	0,00	0,00
2019	6764,29	379,49	189,75
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	5238,00	214,20	107,10
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	12180,42	544,12	272,06
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	32417,78	1079,33	539,67
2009	0,00	0,00	0,00
2014	3960,00	146,70	73,35
2022-1	22745,25	830,25	415,13
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	32168,70	830,25	415,13
2023-2	53696,25	2733,75	1366,88
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	40867,65	1672,65	836,33
2016	5166,00	198,00	99,00

25.355.8025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.