

25.355.8042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8042 (218-642)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	5562,00	139,50	69,75
2015	5580,00	155,70	77,85
2021	14726,05	556,67	278,33
2013	4824,00	126,27	63,14
2022-2	39008,93	849,38	424,69
2022-3	39263,74	1104,19	552,10
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	6138,00	201,60	100,80
2022-1	27534,38	849,38	424,69
2007	0,00	0,00	0,00
2018	6354,00	232,20	116,10
2008	0,00	0,00	0,00
2019	8162,93	388,24	194,12
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	64805,63	2795,63	1397,82
2016	5940,00	187,20	93,60
2023-1	49411,13	1711,13	855,57

25.355.8042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.