

25.355.8045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8045 (218-645)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2019	16093,19	463,82	231,91
2021	29149,56	665,03	332,51
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	128013,75	3341,25	1670,63
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	77719,95	1014,75	507,38
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	12618,00	311,40	155,70
2022-3	78024,38	1319,18	659,59
2015	9468,00	208,80	104,40
2014	9432,00	187,20	93,60
2023-1	97939,35	2044,35	1022,18
2010	0,00	0,00	0,00
2013	8195,40	169,29	84,65
2004	0,00	0,00	0,00
2017	10692,00	271,80	135,90
2022-1	54654,75	1014,75	507,38
2016	10170,00	252,00	126,00

25.355.8045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.