

25.355.8050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8050 (218-650)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	6120,00	201,60	100,80
2012	0,00	0,00	0,00
2015	5454,00	155,70	77,85
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	14298,03	586,89	293,44
2018	6156,00	232,20	116,10
2003	0,00	0,00	0,00
2019	7932,56	409,32	204,66
2013	3661,20	126,27	63,14
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	38101,05	1164,15	582,08
2023-2	63000,00	2947,50	1473,75
2011	0,00	0,00	0,00
2014	4212,00	139,50	69,75
2022-2	37832,40	895,50	447,75
2023-1	47996,55	1804,05	902,03
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	26725,50	895,50	447,75
2016	5814,00	187,20	93,60

25.355.8050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.