

25.355.8058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8058 (218-658)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	7163,26	394,40	197,20
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	4860,00	155,70	77,85
2004	0,00	0,00	0,00
2013	3139,20	126,27	63,14
2021	12901,79	565,52	282,76
2022-1	24105,38	862,88	431,44
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	34358,51	1121,74	560,87
2023-2	56885,63	2840,63	1420,32
2022-2	34099,65	862,88	431,44
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	5544,00	201,60	100,80
2009	0,00	0,00	0,00
2014	3618,00	139,50	69,75
2023-1	43295,85	1738,35	869,18
2005	0,00	0,00	0,00
2018	5580,00	250,20	125,10
2016	5274,00	187,20	93,60

25.355.8058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.