

25.355.8060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8060 (218-660)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	5688,00	181,80	90,90
2003	0,00	0,00	0,00
2018	8730,00	304,20	152,10
2019	11152,26	451,49	225,75
2013	4941,00	163,89	81,95
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	7398,00	264,60	132,30
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	20149,49	647,35	323,68
2006	0,00	0,00	0,00
2015	6552,00	203,40	101,70
2023-2	88638,75	3251,25	1625,63
2022-3	53825,85	1284,08	642,04
2022-1	37730,25	987,75	493,88
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	53529,53	987,75	493,88
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	7038,00	244,80	122,40
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	67667,40	1989,90	994,95

25.355.8060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.