

25.355.8072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8072 (218-672)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (61-80 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	12276,00	239,40	119,70
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	14994,00	354,60	177,30
2014	12240,00	214,20	107,10
2017	13608,00	309,60	154,80
2019	19155,11	563,06	281,53
2023-2	152353,13	4055,63	2027,82
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	92480,18	1231,88	615,94
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	34691,38	807,35	403,68
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	65041,88	1231,88	615,94
2011	0,00	0,00	0,00
2013	10636,20	193,41	96,71
2022-3	92849,74	1601,44	800,72
2012	0,00	0,00	0,00
2016	12942,00	288,00	144,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	116556,75	2481,75	1240,88

25.355.8072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.