

## 25.355.8082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.8082 (218-682)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 5-10 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2021	13956,32	574,36	287,18
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	5994,00	212,40	106,20
2016	4932,00	171,90	85,95
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	36912,38	876,38	438,19
2007	0,00	0,00	0,00
2015	4392,00	143,10	71,55
2023-2	61453,13	2885,63	1442,82
2014	3816,00	127,80	63,90
2017	5436,00	185,40	92,70
2005	0,00	0,00	0,00
2019	7743,20	400,57	200,29
2022-3	37175,29	1139,29	569,65
2013	3313,80	115,56	57,78
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	26076,38	876,38	438,19
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	46810,58	1765,58	882,79
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.355.8082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.8082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.