

## 25.355.8087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.8087 (218-687)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 40.1-60 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	13446,00	351,00	175,50
2008	0,00	0,00	0,00
2016	12384,00	284,40	142,20
2013	7963,20	190,89	95,45
2019	17208,63	577,98	288,99
2017	13014,00	306,00	153,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	11430,00	235,80	117,90
2011	0,00	0,00	0,00
2014	9162,00	210,60	105,30
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	31138,09	828,72	414,36
2022-3	83271,83	1643,85	821,93
2022-1	58347,00	1264,50	632,25
2023-2	136822,50	4162,50	2081,25
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	82892,48	1264,50	632,25
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	104584,95	2547,45	1273,73

## 25.355.8087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.8087 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.