

25.355.8094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8094 (218-694)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 81.0-120 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	22667,40	241,74	120,87
2014	26082,00	266,40	133,20
2015	13212,00	298,80	149,40
2009	0,00	0,00	0,00
2016	16506,00	360,00	180,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	33246,00	444,60	222,30
2010	0,00	0,00	0,00
2017	23004,00	387,00	193,50
2012	0,00	0,00	0,00
2021	76979,34	1058,02	529,01
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	144601,88	1614,38	807,19
2008	0,00	0,00	0,00
2019	42395,67	737,89	368,95
2022-3	206570,81	2098,69	1049,35
2023-2	337640,63	5315,63	2657,82
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	206086,50	1614,38	807,19
2023-1	258852,38	3252,38	1626,19

25.355.8094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.