

## 25.400.3023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.3023 (241-723)

**Tanımı** (11/4") 42Ø mm 50 mm, Taş yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	21,84	3,86	1,93
2017	23,00	10,50	5,25
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	25,23	4,55	2,28
2004	0,00	0,00	0,00
2018	16,90	2,75	1,38
2013	15,95	6,20	3,10
2014	18,40	6,85	3,43
2003	0,00	0,00	0,00
2021	31,38	5,53	2,77
2022-3	92,75	10,98	5,49
2015	19,80	7,65	3,83
2023-1	115,13	17,00	8,50
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	90,21	8,44	4,22
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	47,56	8,44	4,22
2023-2	160,31	27,81	13,91
2016	21,90	9,75	4,88

## 25.400.3023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ölçü: m) (TS EN 14303) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan kaplamasız taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi boyuna ve enine ek yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilir ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.3023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.