

## 25.567.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.1105 (360-105)

**Tanımı** DN 40, İki yollu, dişli bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1171,00	1171,00	585,50
2015	1120,00	24,50	12,25
2014	1230,00	1230,00	615,00
2017	1410,00	31,70	15,85
2018	1750,00	26,90	13,45
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	2100,00	34,10	17,05
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	1130,00	29,40	14,70
2022-3	7245,71	76,38	38,19
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	11276,34	193,75	96,88
2020	2480,00	40,10	20,05
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	7228,09	58,75	29,38
2021	3230,00	49,00	24,50
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	4403,80	58,75	29,38
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	10144,63	118,38	59,19

## 25.567.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.