

25.400.3541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.3541 (241-841)

Tanımı (21/2") 76Ø mm 80 mm Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 66,13 | 6,31 | 3,16 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 40,20 | 9,60 | 4,80 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 32,75 | 7,80 | 3,90 |
| 2014 | 37,70 | 8,60 | 4,30 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 44,60 | 3,65 | 1,83 |
| 2022-3 | 251,71 | 15,28 | 7,64 |
| 2022-1 | 124,88 | 11,75 | 5,88 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 82,48 | 7,70 | 3,85 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 57,39 | 5,38 | 2,69 |
| 2023-2 | 422,50 | 38,75 | 19,38 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 248,19 | 11,75 | 5,88 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 49,40 | 13,20 | 6,60 |
| 2023-1 | 307,43 | 23,68 | 11,84 |
| 2016 | 47,40 | 12,20 | 6,10 |

25.400.3541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.