

## 25.567.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.1202 (360-203)

**Tanımı** DN 80, İki yollu, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 5490,00      | 34,00         | 17,00           |
| 2017   | 4700,00      | 80,00         | 40,00           |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 7470,00      | 43,10         | 21,55           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 11860,00     | 62,50         | 31,25           |
| 2020   | 9120,00      | 51,00         | 25,50           |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 4060,00      | 4060,00       | 2030,00         |
| 2022-1 | 10416,33     | 96,25         | 48,13           |
| 2022-2 | 17124,38     | 96,25         | 48,13           |
| 2013   | 3864,00      | 3864,00       | 1932,00         |
| 2022-3 | 17153,25     | 125,13        | 62,57           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 4070,00      | 61,50         | 30,75           |
| 2023-2 | 32466,25     | 318,75        | 159,38          |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 4090,00      | 74,00         | 37,00           |
| 2023-1 | 29419,00     | 194,00        | 97,00           |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.567.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bađımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

## 25.567.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.