

## 25.567.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.1206 (360-207)

**Tanımı** DN 200, İki yönlü, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	21114,00	21114,00	10557,00
2018	28490,00	65,00	32,50
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	22900,00	160,00	80,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	36190,00	82,50	41,25
2014	22170,00	22170,00	11085,00
2015	22190,00	123,00	61,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	79501,20	202,81	101,41
2022-2	131045,16	202,81	101,41
2021	48010,00	119,00	59,50
2022-3	131106,01	263,66	131,83
2016	22220,00	148,00	74,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	201031,58	673,44	336,72
2004	0,00	0,00	0,00
2020	36930,00	97,00	48,50
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	148533,88	408,88	204,44

## 25.567.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### BASINÇTAN BAĐIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bađımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

## 25.567.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.