

## 25.567.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.1201 (360-202)

**Tanımı** DN 65, İki yollu, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	4820,00	34,00	17,00
2015	3670,00	61,50	30,75
2013	3480,00	3480,00	1740,00
2019	6560,00	43,10	21,55
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	4130,00	80,00	40,00
2014	3660,00	3660,00	1830,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	8010,00	51,00	25,50
2021	10410,00	62,50	31,25
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	8834,70	81,25	40,63
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	14548,81	105,63	52,82
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	28002,50	268,75	134,38
2022-2	14524,44	81,25	40,63
2016	3690,00	74,00	37,00
2023-1	25376,25	163,75	81,88

## 25.567.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bađımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

## 25.567.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.