

## 25.567.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.1203 (360-204)

**Tanımı** DN 100, İki yönlü, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	5440,00	73,50	36,75
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	27998,13	154,38	77,19
2013	5169,00	5169,00	2584,50
2003	0,00	0,00	0,00
2018	7590,00	36,00	18,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	9640,00	45,60	22,80
2021	16800,00	66,00	33,00
2017	6280,00	95,50	47,75
2023-2	50828,75	393,75	196,88
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	16993,75	118,75	59,38
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	27962,50	118,75	59,38
2005	0,00	0,00	0,00
2020	12920,00	54,00	27,00
2016	5460,00	88,50	44,25
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	5430,00	5430,00	2715,00
2023-1	46089,38	239,38	119,69

## 25.567.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.