

25.567.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.567.1204 (360-205)

Tanımı DN 125, İki yönlü, flanşlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2017	10900,00	120,00	60,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	14260,00	53,50	26,75
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	9660,00	9660,00	4830,00
2014	10150,00	10150,00	5075,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	10160,00	92,00	46,00
2022-3	52527,69	209,29	104,65
2021	24830,00	77,00	38,50
2011	0,00	0,00	0,00
2018	11900,00	42,00	21,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	52479,40	161,00	80,50
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	90761,56	534,06	267,03
2016	10180,00	111,00	55,50
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	31869,13	161,00	80,50
2020	19100,00	63,00	31,50
2023-1	82349,50	324,50	162,25

25.567.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

25.567.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.