

## 25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.562.1101 (332-111)</b>
<b>Tanımı</b>	Mekanik termostatlar, Fan-Coil Termostatu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2019	165,00	15,70	7,85
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	216,00	18,50	9,25
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	706,69	48,75	24,38
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	155,00	12,40	6,20
2023-2	1238,13	125,00	62,50
2023-1	931,88	75,63	37,82
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	436,25	37,50	18,75
2011	0,00	0,00	0,00
2021	274,00	22,60	11,30
2022-2	695,44	37,50	18,75
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Fan-Coil Termostatı;

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indiktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) v.b ilaveler dâhil iş yerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

## 25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.